

POWIATOWA STACJA
SANTARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PIŁA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.667.2021

Szydłowo, 15.06.2021r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Magdalenę Klimas – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 14/2020

Joannę Polak – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 03/2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo, tel. 67 211-55-17, fax 67 216-12-36

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Dolaszewo
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tobiasz Wesolek – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Karolina Turek – Podinspektor
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 15.06.2021r. godz. 13:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162) ,
4. Data i godzina zakończenia kontroli 15.06.2021r. godz. 14:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Dolaszewo.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr P/S/K/15-01/ON-HK, palnik gazowy SP/S/K/10-04/ON-HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
ON-HK.903.1.257[289].2021
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Dokonano pomiaru temperatury pobieranych próbek wody.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Książeczki zdrowia pracowników.
 - Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ŚR.6341.91.2015.VIII z dnia 26.11.2015r. wydane przez Starostę Piłskiego.
 - Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucznych do stawu oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załączniki nr ZF/PT/HK/01/01/10.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.04.2021r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (ocena jakości wody ON-HK.903.1.159.2021 z dnia 27.04.2021r.). Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Dolaszewo – przydatność, nr ON-HK.903.1.413.2020 z dnia 31.12.2020r. Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 26.11.2015r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.91.2015.VIII ważne do dnia 25.11.2025r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Źródłem wody dla wodociągu są 2 studnie głębinowe: studnia nr 1 (podstawowa działka nr ewid. 89/2, głębokość studni 100,0 m p.p.t.) i studnia nr 2 (studnia awaryjna działka nr ewid. o głębokości 108,0 m p.p.t.). Studnie w dobrym stanie technicznym. Obudowa studni nr 1: wykonana z kręgów betonowych o średnicy \varnothing 1600mm i głębokości całkowitej $h = 1800$ mm, studnia nr 2: ujęcie zabezpieczone jest głowicą studzienną wyniesioną ponad poziom terenu o 800 mm i średnicy \varnothing 400mm. Studnie zabezpieczone pokrywą – zamykane na kłódkę, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych Strefa ochrony bezpośredniej w promieniu 8,00m od każdej studni. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 26 listopada 2015r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.91.2015.VIII na okres do dnia 25.11.2025r. Wodociąg publiczny Dolaszewo zaopatruje ludność w wodę w miejscowości Dolaszewo. Liczba ludności zaopatrywanej 312 osób, dobową produkcją za 2020r. 36,7m³/dobę, długość sieci wodociągowej 6,98km. W 2020r. przybyło sieci wodociągowej w ilości 282,8m wykonanej z PE110 na ul. Bukowej w Dolaszewie.

Uzdatnianie wody prowadzone w 2 etapach; napowietrzanie, filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona podchlorynem sodu według potrzeb.

SUW Dolaszewo w skład której wchodzi - 2 aeratory, 2 odzłaziacze (2 filtry pospieszne zamknięte) 2 sprężarki, 4 zbiorniki hydroforowe, 2 pompy głębinowe, 1 pompa popłuczna.

Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Obsługa Stacji Uzdatniania: Kontrola procesów uzdatniania prowadzona przez 3 pracowników (konserwatorów) polegająca na płukaniu złożeń filtrów, stabilizacji złożeń po płukaniu, kontroli ciśnienia wody, ciśnienia powietrza, dokonywaniu odczytów dobowych, kontroli szczelności sieci, utrzymania porządku na terenie SUW. Prowadzona jest kontrola urządzeń uzdatniających przez Urząd Dozoru Technicznego w zależności od zaleceń. Prowadzone są okresowe pomiary wydajności poziomego zwierciadła wody w studniach. Kontrola poziomego zwierciadła wody w studniach 2 x w roku przez pracownika.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Udzielono instruktażu w zakresie BHP (środki ochrony indywidualnej przy stosowaniu podchlorynu sodu do dezynfekcji wody), zgodnie z § 39 ust. 7 oraz § 103 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003, poz. 169, 1650 ze zm.).

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021r., poz. 276).

Ze względu na epidemię SARS CoV 2 stosuje się dezynfekcję części wyposażenia obiektu oraz Stacji Uzdatniania Wody. Wprowadzono środki ochrony osobistej dla pracowników w postaci maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji, umieszczono procedury: dezynfekcji rąk, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania zalecanej odległości zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 861 z późn.zm.).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy.

- a).....
b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDLÓWO

Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

PODINSPEKTOR

K. Turek
mgr inż. Karolina Turek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile**

starszy asystent

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile

M. Klimas
mgr inż. Magdalena Klimas

starszy asystent

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile

J. Polak
mgr inż. Joanna Polak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 15.06.2021r.

GMINA SZYDLÓWO

Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

PODINSPEKTOR

K. Turek
mgr inż. Karolina Turek

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

