

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE  
Aleja Wojska Polskiego 43  
64-920 PILA  
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80  
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.1015.2021

Szydłowo, 26.10.2021r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Aleksandrę Szulczyńską – Higiena Komunalna, upoważnienie 2/2021

Hannę Urbańską – Higiena Komunalna, upoważnienie nr 28/2020

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo

Jaraczewo 2

64 – 930 Szydłowo, tel. 67 211-55-17, fax 67 216 –12- 36

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Leżenica

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

Jaraczewo 2, 64 – 930 Szydłowo

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* nie dotyczy

Karolina Turek – Inspektor ds. wodociągów

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*  
nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 26.10.2021r. godz. 11:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 26.10.2021r. godz. 12:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Leżenica.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Termometr P/S/K/15-02/ON.HK, palnik gazowy SP/S/K/03-04/ON.HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody  
*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
ON-HK.903.1.474[715].2021
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Dokonano pomiaru temperatury pobieranych próbek wody oraz zbadano poziom chloru w wodzie.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli  
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ŚR.6341.54.2015.IX z dnia 18 sierpnia 2015r. wydane przez Starostę Pilskiego.  
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia z ujęcia wody Leżenica, gmina Szydłowo
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01-01-10

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu - wodociągu publicznego Leżenica. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.08.2021r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (orzeczenie ON-HK.903.1.363.2021 z dnia 24.08.2021r.). Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Leżenica – przydatność, nr ON-HK.903.1.417.2021 z dnia 31.12.2021r. Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 18 sierpnia 2015r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.54.2015.IX ważne do dnia 17 sierpnia 2035r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Źródłem wody dla wodociągu publicznego Leżenica jest studnia głębinowa S1 o głębokości 42,0m zlokalizowana na terenie działki o numerze ewidencyjnym 68/2 obręb 0080 Leżenica, gmina Szydłowo. Studnia w dobrym stanie technicznym. Obudowy studni: wykonane z kręgów betonowych o średnicy  $\varnothing$  1000mm i głębokości całkowitej  $h = 1800\text{mm}$ . Studnia zabezpieczone pokrywą – zamykana na kłódkę, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 18 sierpnia 2015r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.54.2015.IX na okres do dnia 17 sierpnia 2035r. Wodociąg publiczny Leżenica zaopatruje ludność w wodę w 1 miejscowości: Leżenica. Wodociąg publiczny Leżenica zaopatruje 183 osób, produkcja średniodobowa za rok 2020r. 23,84 m<sup>3</sup>/d, długość sieci 2,0 km.

W technologii nie stosuje się urządzeń uzdatniających wodę przeznaczoną do spożycia. Na terenie ujęcia nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Kontrola ujęcia głębinowego prowadzona przez 2 pracowników (konserwatorów) polegająca kontroli ciśnienia wody, ciśnienia powietrza, dokonywaniu odczytów dobowych, kontroli szczelności sieci, utrzymania porządku na terenie ujęcia. Prowadzone są okresowe pomiary wydajności poziomu zwierciadła wody w studniach. Kontrola poziomu zwierciadła wody w studniach 2 x w roku przez pracownika.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów służących do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Udzielono instruktażu w zakresie BHP (środki ochrony indywidualnej przy stosowaniu podchlorynu sodu do dezynfekcji wody), zgodnie z § 39 ust. 7 oraz § 103 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003, poz. 169, 1650 ze zm.).

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021r., poz. 276).

Ze względu na epidemię SARS CoV-2 stosuje się dezynfekcję części wyposażenia obiektu oraz Stacji Uzdatniania Wody. Wprowadzono środki ochrony osobistej dla pracowników w postaci maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji, umieszczono procedury: dezynfekcji rąk, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania zalecanej odległości zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 861 z późn. zm.).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
Nie dotyczy.

a).....

b).....

## 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Zaleca się prowadzenie kontrolnych badań poziomu zawartości chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci.

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDŁOWO  
Jaraczewo 2  
64-930 Szydłowo  
NIP 764 24 61 769

INSPEKTOR  
mgr inż. Karolina Turek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Pile**

Sauzyiste Alexandre Kamma Urbamf  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26.10.2021r.

INSPEKTOR  
K. Turek  
mgr inż. Karolina Turek  
GMINA SZYDŁOWO  
Jaraczewo 2  
64-930 Szydłowo  
NIP 764 24 61 769

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

