

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PIŁA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.894.2021

Szydłowo, 21.09.2021r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Hannę Urbańską – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 28/2020

Joannę Polak – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 03/2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo

Jaraczewo 2

64 – 930 Szydłowo, tel. 67 211-55-17, fax 67 216 –12- 36

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Szydłowo

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Jaraczewo 2, 64 – 930 Szydłowo

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

P. Karolina Turek – Inspektor
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21.09.2021r. godz. 08:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz. 162.)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 21.09.2021r. godz. 09:45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Szydłowo.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr P/S/K/15-01/ON-HK, palnik gazowy SP/S/K/03-04/ON-HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
ON-HK.903.1.414.[596-598].202
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Dokonano pomiaru temperatury pobieranych próbek wody.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Książeczki zdrowia pracowników.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych i wprowadzanie ścieków przemysłowych – wód popłucznych do ziemi, ŚR.6341.57.2015.VIII z dnia 6 października 2015r. wydane przez Starostę Piłskiego.
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych do ziemi (stawu) oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01-01-10

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu - wodociągu publicznego Szydłowo. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.07.2021r. wykazała przekroczenie wartości mętności w dwóch punktach monitoringowych na wodociągu publicznym Szydłowo (1,7 FNU oraz 1,7 FNU). Gmina Szydłowo przystąpiła do działań naprawczych (płukanie filtrów i sieci) mających na celu poprawę jakości wody. Po zakończonych działaniach przedstawiono sprawozdania z badań, wykonanych przez Laboratorium

Usługowo – Badawcze „Biochemik” w Śmiłowie, potwierdzające skuteczność prowadzonych działań. Jakość wody oceniono jako przydatna do spożycia przez ludzi (ocena jakości wody ON-HK.903.1.302.2021 z dnia 06.09.2021r.). Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Szydłowo – przydatność, nr ON-HK.903.1.416.2020 z dnia 31.12.2020r. Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 06.10.2015r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.57.2015.VIII na okres do dnia 05.10.2025r. w zakresie poboru ze studni S2 o głębokości 155 m oraz dla studni S3 o głębokości 169,5 m. Wodociąg publiczny Szydłowo zaopatruje ludność w wodę w 2 miejscowościach: Jaraczewo i Szydłowo. Liczba ludności zaopatrywanej 1657osób, dobową produkcją za 2021r. 289,14 m³/dobę, długość sieci wodociągowej 12,93km. (przybito 162,53 m w m. Jaraczewo działka nr 163 sieć wykonana z PE). Trwają prace związane z planowaną modernizacją stacji uzdatniania wody – projekt w trakcie uzgodnień.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Źródłem wody dla wodociągu są 2 studnie głębinowe: studnia nr 3 (działka nr ewidencyjny 83/6, obręb 0073 Jaraczewo, głębokość studni 169,50 m p.p.t.) i studnia nr 2 (działka nr ewidencyjny 83/8, obręb 0073 Jaraczewo, głębokość 155,0 m p.p.t.). Studnie w dobrym stanie technicznym, zabezpieczone pokrywą – zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczone pokrywą – zamykane na kłódkę. Strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody ze studni nr 2 i nr 3 znajduje się w promieniu r=8m od każdej studni. (Studnia nr 3 w decyzji Wojewody Piłskiego przyporządkowany nr 1).

Uzdatnianie wody prowadzone w 3 etapach; napowietrzanie, filtracja oraz dezynfekcja wody. Dezynfekcja wody została wprowadzona na stałe od 2017r. i prowadzona jest podchlorynem sodu. SUW Szydłowo w skład której wchodzi - aerator, 4 odżelaziacze, sprężarka 1 szt., zestaw hydroforowy, chlorator, 2 zbiorniki retencyjne o pojemności V=100m³.

Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Obsługa Stacji Uzdatniania: Kontrola procesów uzdatniania prowadzona przez 4 pracowników (konserwatorów) polegająca na płukaniu złożeń filtrów, stabilizacji złożeń po płukaniu, kontroli ciśnienia wody, ciśnienia powietrza, dokonywaniu odczytów dobowych, kontroli szczelności sieci, utrzymania porządku na terenie SUW. Prowadzona jest kontrola urządzeń uzdatniających przez Urząd Dozoru Technicznego co 2, 3 lata. Prowadzone są okresowe pomiary wydajności poziomu zwierciadła wody w studniach. Kontrola poziomu zwierciadła wody w studniach 2 x w roku przez pracownika.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Udzielono instruktażu w zakresie BHP (środki ochrony indywidualnej przy stosowaniu podchlorynu sodu do dezynfekcji wody), zgodnie z § 39 ust. 7 oraz § 103 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003, poz. 169, 1650 ze zm.).

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021r., poz. 276).

Ze względu na epidemię SARS CoV 2 stosuje się dezynfekcję części wyposażenia obiektu oraz Stacji Uzdatniania Wody. Wprowadzono środki ochrony osobistej dla pracowników w postaci maseczek,

rękawiczek oraz środków do dezynfekcji, umieszczono procedury: dezynfekcji rąk, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania zalecanej odległości zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 861 z późn.zm.).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zaleca się prowadzenie kontrolnych badań poziomu zawartości chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

INSPEKTOR

K. Turek
mgr inż. Karolina Turek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile

Joanna Polak
mgr inż. Joanna Polak

Wanna Lebanie
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 21.09.2021r.

GMINA SZYDŁOWO

Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

INSPEKTOR

K. Turek
mgr inż. Karolina Turek

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego
urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia
do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

