

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE  
Aleja Wojska Polskiego 43  
64-920 PIŁA  
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80  
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.466.4.36.2020**

Szydłowo, 10.02.2020r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Magdalenę Klimas – Sekcja Higieny Komunalnej, up. Nr 25/2018

Hannę Kubiak – Sekcja Higieny Komunalnej, up. Nr 4/2019

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Szydłowo

Jaraczewo 2

64 – 930 Szydłowo, tel. 67 211-55-17, fax 67 216 –12- 36

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

**2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

Wodociąg publiczny Stara Łubianka

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

**3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Gmina Szydłowo

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

Jaraczewo 2, 64 – 930 Szydłowo

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

**4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509**

**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

**6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* nie dotyczy**

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

## 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Tomasz Spychalski – Kierownik Referatu Wodociągów i Dróg Gminnych  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.02.2020r. godz. 11:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r., poz. 1292)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.02.2020r. godz. 12:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Stara Łubianka.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Termometr P/S/K/15-01/ON.HK, palnik gazowy SP/S/K/03-04/ON.HK, kolorymetr P/S/K/04-01/ON.HK termotorby, butelki do poboru próbek wody  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
ON.HK.466.11.(18-20).2020
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Dokonano pomiaru temperatury pobieranych próbek wody oraz dokonano pomiaru zawartości chloru w wodzie do spożycia.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli  
Książeczki zdrowia pracowników.  
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód podziemnych – ŚR.6341.62.2013.VIII z dnia 21 sierpnia 2013r. wydane przez Starostę Piłskiego.  
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych, odprowadzenie wód popłucznych do rowu dz. Nr 398/1 oraz ustanowienie strefy ochronnej ujęcia.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01-01-10

**III. WYNIKI KONTROLI**

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu - wodociągu publicznego Stara Łubianka. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.10.2019r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (ocena jakości wody ON.HK.466.21.172.2019 z dnia 04.11.2019r.). Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Stara Łubianka – przydatność, nr ON.HK.466.22.34.2019 z dnia 06.12.2019r. Kontrola wewnętrzna jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 21 sierpnia 2013r. decyzją Starosty Pileckiego Nr ŚR.6341.62.2013.VII ważne do dnia 21 sierpnia 2023r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie wody oparte na dwóch studniach głębinowych: studnia nr 4 (działka nr 8/5, obręb 0068 Stara Łubianka, głębokość studni 109,0 m p.p.t.) i studnia nr 3 (działka nr 858, obręb 0068 Stara Łubianka, głębokość 64,0 m p.p.t.) pracujące na przemiennie. Studnie w dobrym stanie technicznym, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczone pokrywą – zamykane na kłódkę. Strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody ze studni nr 4 i nr 3 znajduje się w promieniu  $r=10m$  od każdej studni. Wodociąg publiczny Stara Łubianka zaopatruje ludność w wodę w miejscowościach: Star Łubianka oraz Nowa Łubianka. Liczba ludności zaopatrywanej 1556 osób, dobową produkcją za 2019r. 255,4 m<sup>3</sup>/dobę, długość sieci wodociągowej 13,93 km.

Uzdatnianie wody prowadzone w 3 etapach; napowietrzanie, filtracja oraz dezynfekcja wody. Dezynfekcja wody została wprowadzona na stałe od 2017r., prowadzona jest podchlorynem sodu.

SUW Stara Łubianka w skład której wchodzi - aerator, 4 odżelaziacze, 2 sprężarki, zestaw hydroforowy (3 hydrofory, 3 pompy poziome, 2 pompy głębinowe, 1 pompa popłuczna), chlorator, 1 zbiorniki terenowy (zbiornik o poj. 35m<sup>3</sup>)

Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Obsługa Stacji Uzdatniania: Kontrola procesów uzdatniania prowadzona przez 3 pracowników (konserwatorów) polegająca na płukaniu złóż filtrów, stabilizacji złóż po płukaniu, kontroli ciśnienia wody, ciśnienia powietrza, dokonywaniu odczytów dobowych, kontroli szczelności sieci, utrzymania porządku na terenie SUW. Prowadzona jest kontrola urządzeń uzdatniających przez Urząd Dozoru Technicznego w zależności od zaleceń. Prowadzone są okresowe pomiary wydajności poziomu zwierciadła wody w studniach. Kontrola poziomu zwierciadła wody w studniach 1 x w roku przez pracownika.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Udzielono instruktażu w zakresie BHP (środki ochrony indywidualnej przy stosowaniu podchlorynu sodu do dezynfekcji wody), zgodnie z § 39 ust. 7 oraz § 103 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003, poz. 169, 1650 ze zm.).

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 638)

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Zaleca się prowadzenie kontrolnych badań poziomu zawartości chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci.

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

**GMINA SZYDŁOWO**

Jaraczewo 2  
64-930 Szydłowo  
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK REFERATU  
WODOCIĄGÓW I DRÓG GMINNYCH

mgr inż. Tomasz Szychalski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**z upoważnienia**  
**Państwowego Powiatowego**  
**Inspektora Sanitarnego**  
**w Pile**

starszy asystent

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Pile

mgr inż. Magdalena Klimas

młodszy asystent

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Pile

mgr Hanna Kubiak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10.02.2020r.

**GMINA SZYDŁOWO**  
Jaraczewo 2  
64-930 Szydłowo  
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK REFERATU  
WODOCIĄGÓW I DRÓG GMINNYCH

*mgr inż. Tomasz Spychalski*

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić