

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE**
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PIŁA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.432.2020

Szydłowo, 21.09.2020r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Magdalenę Klimas – Higiena Komunalna, Up. Nr 14/2020

Hannę Kubiak – Higiena Komunalna, Up. Nr 17/2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo

Jaraczewo 2

64 – 930 Szydłowo, tel. 67 211-55-17, fax 67 216 –12- 36

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Róża Wielka

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Jaraczewo 2, 64 – 930 Szydłowo

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Karolina Turek – Podinspektor
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21.09.2020r. godz. 10:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 1292 z późn. zm.)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 21.09.2020r. godz. 12:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Róża Wielka. Kontrola przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1505)

6. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr P/S/K/15-02/ON-HK, palnik gazowy SP/S/K/03-04/ON-HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
7. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
ON-HK.903.1.264[322].2020
8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
9. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Dokonano pomiaru temperatury pobieranych próbek wody.
10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ŚR.6341.95.2015.VI z dnia 16 grudnia 2015r. wydane przez Starostę Piłskiego.
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych, odprowadzenie wód popłucznych do ziemi oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia z ujęcia Róża Wielka, gmina Szydłowo
11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy.
12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01-01-10

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu - wodociągu publicznego Róża Wielka. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.08.2020r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (ocena jakości wody ON.HK.903.1.225.2020 z dnia 03.09.2020r.). Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Róża Wielka

– przydatność, nr ON.HK.466.22.29.2019 z dnia 06.12.2020r. Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 16 grudnia 2015r. decyzją Starosty Pilskiego Nr ŚR.6341.95.2015.VI ważne do dnia 15 grudnia 2025r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Źródłem wody dla wodociągu publicznego Róża Wielka są 2 studnie: studnia głębinowa S1 o głębokości 66,5m oraz studnia głębinowa S2 o głębokości 77,5m zlokalizowane na terenie działki o numerze ewidencyjnym 199/3 obręb 0080 Róża Wielka, gmina Szydłowo. Studnie w dobrym stanie technicznym. Obudowy studni: wykonane z kręgów betonowych o średnicy \varnothing 1600mm i głębokości całkowitej $h = 1800$ mm. Studnie zabezpieczone pokrywą – zamykane na kłódkę, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 16 grudnia 2015r. decyzją Starosty Pilskiego Nr ŚR.6341.95.2017.VI na okres do dnia 15 grudnia 2025r. Wodociąg publiczny Róża Wielka obsługuje 3 miejscowości Róża Wielka, Róża Mała oraz Kolonia Różanka. Wodociąg publiczny Róża Wielka zaopatruje 506 osób, produkcja średniodobowa za rok 2019 69,9 m³/d, długość sieci 8,38 km.

Obsługa Uzdatnianie wody prowadzone w 2 etapach: napowietrzanie i filtracja. Dezynfekcja wody stosowana w miarę potrzeb podchlorynem sodu. Stacja uzdatniania wody Róża Wielka posiada urządzenia uzdatniające: 2 aeratory, 2 filtry pośpieszne odżelaziacz, 1 sprężarkę, 3 zbiorniki hydrofobowe. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Obsługa Stacji Uzdatniania: kontrola procesów uzdatniania prowadzona przez 4 pracowników (konserwatorów) polegająca na płukaniu złożeń filtrów, stabilizacji złożeń po płukaniu, kontroli ciśnienia wody, ciśnienia powietrza, dokonywaniu odczytów dobowych, kontroli szczelności sieci, utrzymania porządku na terenie SUW. Prowadzona jest kontrola urządzeń uzdatniających przez Urząd Dozoru Technicznego w zależności od zaleceń. Prowadzone są okresowe pomiary wydajności poziomu zwierciadła wody w studniach. Kontrola poziomu zwierciadła wody w studniach 2 x w roku przez pracownika.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów służących do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Udzielono instruktażu w zakresie BHP (środki ochrony indywidualnej przy stosowaniu podchlorynu sodu o dezynfekcji wody), zgodnie z § 39 ust. 7 oraz § 103 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003, poz. 169, 1650 ze zm.).

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2182).

Ze względu na epidemię SARS CoV 2 stosuje się dezynfekcję części wyposażenia obiektu oraz Stacji Uzdatniania Wody. Wprowadzono środki ochrony osobistej dla pracowników w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji, umieszczono procedury: dezynfekcji rąk, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania zalecanej odległości zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1505).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zaleca się prowadzenie kontrolnych badań poziomu zawartości chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie
nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDŁOWO

Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

PODINSPEKTOR

K. Turek
mgr inż. Karolina Turek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile**

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile

[Signature]
mgr inż. Magdalena Klimas

młodszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile

[Signature]
mgr Hanna Kubiak

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 21.09.2020r.

GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

PODINSPEKTOR
[Signature]
mgr inż. Karolina Turek

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić