

POWIATOWA STACJA
SANTARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PIŁA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.1284.2021

Szydłowo, 13.12.2021r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Joannę Polak – Sekcja Higieny Komunalnej, Upoważnienie Nr 03/2021

Magdalenę Klimas – Sekcja Higieny Komunalnej, Upoważnienie Nr 14/2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo, tel. 67 216-12-35, fax 67 216-12-36

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Dobrzyca
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

P. Rafał Dreze – Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

P. Karolina Turek - inspektor
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 13.12.2021r. godz. 11:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162)
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 13.12.2021r. godz. 13:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Dobrzyca
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr P/S/K/15-04/ON-HK, palnik gazowy SP/S/K/10-04/ON-HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
ON-HK.903.1.544(881-882).2021
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Dokonano pomiaru temperatury pobieranych próbek wody.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Książeczki zdrowia pracowników.
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydane dnia 16.06.2021r. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr BD.ZUZ.2.4210.486.2020.DS
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych w Dobrzycy.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/10.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu – wodociąg publiczny Dobrzyca. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.07.2021r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (ocena jakości wody ON-HK.903.1.316.2021 z dnia 18.08.2021r.). Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Dobrzyca – przydatność, nr ON-HK.903.1.408.2020 z dnia 31.12.2020r. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydane dnia 16.06.2021r. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr BD.ZUZ.2.4210.486.2020.DS na okres do dnia 21.07.2031r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Ujęcie wody: studnia S-14 o głębokości 63,0 m i studnia S-14a o głębokości 60 m, zlokalizowane na działce o nr 88/5 obręb Dobrzyca, gm. Szydłowo. Obydwie studnie wykonane z kręgów żelbetonowych o średnicy \varnothing 1600 mm i głębokości całkowitej $h=2,70m$. Studnie w dobrym stanie technicznym, znajdują się w strefie ochrony bezpośredniej, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi. Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. Wodociąg zaopatruje 2 miejscowości Dobrzyca i Krępsko. Liczba ludności zaopatrywanej 824 osób, dobową produkcją za 2020r. 97,78 m³/dobę, długość sieci wodociągowej 18,47 km.

Uzdatnianie wody prowadzone w dwóch etapach: napowietrzanie i filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona podchlorynem sodu – wprowadzona na stałe (chlorator mechaniczny). Stacja uzdatniania wody Dobrzyca – aerator, strumienica napowietrzająca, 2 mieszacze wodno-powietrzne o średnicy 1400mm, 2 filtry ciśnieniowe o średnicy 1400mm i 4 zbiorniki wyrównawcze o pojemności 50m³. Pomieszczenia utrzymane czysto. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość wody. Obsługa Stacji Uzdatniania: prowadzona jest kontrola procesów uzdatniania przez 4 pracowników. Płukanie filtrów 1 raz w miesiącu lub w miarę potrzeb.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Udzielono instruktażu w zakresie BHP (środki ochrony indywidualnej przy stosowaniu podchlorynu sodu do dezynfekcji wody), zgodnie z § 39 ust. 7 oraz § 103 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003, poz. 169, 1650 ze zm.).

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 638).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDLÓWO
Jaraczewo 2
64-930 Sztydlowo
NIP: 764-24-61-769

INSPEKTOR
K. Turlek
mgr inż. Karolina Turlek

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
R. Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile

J. Palak
mgr inż. Joanna Palak
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile
M. Klimas
mgr inż. Magdalena Klimas

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.12.2021r.

GMINA SZYDLÓWO
Jaraczewo 2
64-930 Sztydlowo
NIP: 764-24-61-769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
R. Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)