

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PIŁA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.205.2022

Szydłowo, 08.02.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Aleksandrę Szulczyńską – Higiena Komunalna, upoważnienie 7/2021

Magdalenę Klimas – Higiena Komunalna, upoważnienie nr 14/2020
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo, tel. 67 216-12-35, fax 67 216-12-36

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Zawada
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Rafał Dreze – Kierownik referatu wodociągów i kanalizacji
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Karolina Turek – Inspektor ds. wodociągów
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 08.02.2022r. godz. 12:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162 z późn. zm.)
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 08.02.2022r. godz. 14:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Zawada
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr P/S/K/15-04/ON.HK, kolorymetr P/S/K/04-01/ON.HK, palnik gazowy SP/S/K/10-04/ON.HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
ON-HK.903.1.60[86].2022
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - wykonano zapis obrazu przy użyciu telefonu komórkowego LG, model LM-K410EMW, będącego na wyposażeniu PSSE w Pile – nr ewidencyjny PŚT-623-03/024.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Dokonano pomiaru temperatury oraz pomiaru chloru w pobieranych próbek wody.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Książeczki zdrowia pracowników.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane dnia 24.10.2017r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.66.2017.VIII na okres do dnia 23.10.2027r.
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych w Zawadzie.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - dokumentacja fotograficzna (2 szt.)
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/10.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu – wodociąg publiczny Zawada. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli urzędowej w dniu 26.10.2021r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (orzeczenie ON-HK.903.1.473.2021 z dnia 19.11.2021r.). Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Zawada – przydatność, nr ON-HK.903.1.573.2021 z dnia 31.12.2021r. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane dnia 24.10.2017r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.66.2017.VIII na okres do dnia 23.10.2027r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Ujęcie wody: studnia nr S-1 (studnia podstawowa) o głębokości 103,5 m i studnia nr S-2 (studnia awaryjna) o głębokości 110,0 m, zlokalizowane na działce o nr 46/5 Zawada. Studnia nr S-1 wykonana z kręgów betonowych o średnicy \varnothing 1600 mm oraz głębokości całkowitej $h=1,90m$. Studnia nr S-2 wykonana z kręgów betonowych o średnicy \varnothing 1200 mm i głębokości całkowitej $h=2,50m$. Studnie w dobrym stanie technicznym, znajdują się w strefie ochrony bezpośredniej, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi.

Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. Wodociąg zaopatruje 1 miejscowość Zawada. Liczba ludności zaopatrywanej 300 osób, dobową produkcją za 2021r. 36,6 m³/dobę, długość sieci wodociągowej 1,8 km.

Uzdatnianie wody prowadzone w dwóch etapach: napowietrzanie i filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona na stałe podchlorynem sodu (chlorator mechaniczny). Stacja uzdatniania wody Zawada – 1 hydrofor o pojemności 3m³, 1 aerator, 2 odżelaziacze o średnicy 1000mm, 1 sprężarka. Pomieszczenia utrzymane czysto. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość wody. Obsługa Stacji Uzdatniania: prowadzona jest kontrola procesów uzdatniania przez 4 pracowników. Płukanie filtrów 1 raz w miesiącu lub w miarę potrzeb.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Udzielono instruktażu w zakresie BHP (środki ochrony indywidualnej przy stosowaniu podchlorynu sodu do dezynfekcji wody), zgodnie z § 39 ust. 7 oraz § 103 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003, poz. 169, 1650 ze zm.).

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021r., poz. 276).

Ze względu na epidemię SARS CoV-2 stosuje się dezynfekcję części wyposażenia obiektu oraz Stacji Uzdatniania Wody. Wprowadzono środki ochrony osobistej dla pracowników w postaci maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji, umieszczono procedury: dezynfekcji rąk, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania zalecanej odległości zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 861 z późn. zm.).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
R. Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

INSPEKTOR
K. Turek
mgr inż. Karolina Turek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile

M. Klimas
mgr inż. Magdalena Klimas *Szulayide Alekrenche*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 08.02.2022r.

GMINA SZYDŁOWO

Jaraczewo 2

64-930 Szydłowo

tel. 764 24 61 769

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



mgr inż. Rafał Dzięgieł

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego
urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić