

Jaraczewo, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Szydłowo na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)
(Ogłoszenie nr 2022/BZP 00102100/01 z dnia 2022-03-29)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia:

- 1. Proszę o informację jak mam rozliczyć odwodnienie wykopów pod sieci kanalizacji deszczowej, w „kosztorysie ofertowym” uwzględniono odwodnienie wykopów jako komplet. Ze względu na brak warunków gruntowo – wodnych dla sieci kanalizacji deszczowej nie można określić wielkości tego kompletu (ilości zapuszczonych igłofiltrów i czasu pompowania).*

Badania gruntu zostały wykonane na terenie pod projektowane nawierzchnie i w związku z tym wykonano wiercenie otworów tylko do głębokości 1,0 m sondą ręczną, jednak sieć kanalizacji deszczowej przebiega na głębokościach od 1,0 do 5,0 a urządzenia nawet na głębokości 5,9 m.

Po wizji lokalnej stwierdziliśmy, że w wykopach pod kanalizację deszczową będą występowały napływy wód gruntowych.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Roboty montażowe - układanie rur kanałowych z PVC muszą być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów. Ilość wód gruntowych jest zależna od pory roku i ilości opadów atmosferycznych. Zamawiający zdaje się na doświadczenie wykonawcy w kwestii oszacowania ilości igłofiltrów i czasu pompowania.

Wójt Gminy Szydłowo

/-/ Tobiasz Wiesiołek