

Jaraczewo, dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Szydłowo na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze zbiornikami bezodpływowymi w Nowym Dworze (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00123672/01 z dnia 2022-04-14)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. *Na planie sytuacyjnym jest zaznaczony odcinek S4-S8 jako remontowany istniejący kanał sanitarny – wg odrębnego opracowania. Czy odcinek ten wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to na czym polega ten remont?*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zakres od studni S4-S8 wchodzi w zakres zamówienia, zgodnie z prawem budowlanym jest to remont (demontaż istniejącego kolektora i montaż nowego) nie wymagający pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Wójt Gminy Szydłowo

/-/ Tobiasz Wiesiołek