

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PILA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.551.2022

Szydłowo, 17.05.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Magdalenę Klimas – Higiena Komunalna, Up. Nr 24/2022

Hannę Urbańską – Higiena Komunalna, Up. Nr 22/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2
64 – 930 Szydłowo,
tel. 67 211-55-17, fax 67 216 –12- 36

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Coch
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Jaraczewo 2, 64 – 930 Szydłowo
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7642461769/000545509

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* -

Pan Rafał Dreze – kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* -

Pani Karolina Turek – Inspektor ds. wodociągów
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 17.05.2022r. godz. 12:20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162 z późn. zm)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 17.05.2022r. godz. 13:40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Coch.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr P/S/K/15-01/ON.HK, palnik gazowy SP/S/K/10-04/ON.HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
ON-HK.903.1.237[378].2022
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - wykonano zapis obrazu przy użyciu telefonu komórkowego LG, model LM-K410EMW, będącego na wyposażeniu PSSE w Pile – nr ewidencyjny PŚT -623-03/024
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Dokonano pomiaru temperatury pobieranych próbek wody.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ŚR.6341.59.2013.VIII z dnia 20 sierpnia 2013r. wydane przez Starostę Piłskiego.
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucznych do rowu, ujęcie wody Coch, gm. Szydłowo, dz. Nr 4/35.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - dokumentacja fotograficzna (2szt.)
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01-01-10

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu - wodociągu publicznego Coch. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29.03.2022r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (orzeczenie jakości wody ON-HK.903.1.163.2022 z dnia 06.04.2021r.). Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Coch – przydatność, nr ON-HK.903.1.569.2021 z dnia 31.12.2021r. Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 20 sierpnia 2013r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.59.2013.VIII ważne do dnia 18 sierpnia 2023r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Ujęcie wody oparte jest na jednej studni głębinowej o głębokości 98,6m, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 4/35, obręb Skrzatusz, gmina Szydłowo. Obudowa studni wykonana z kręgów żelbetonowych o średnicy \varnothing 1600 mm i h = 1800 mm. Studnie w dobrym stanie technicznym, zabezpieczone pokrywą – zamykana na kłódkę. Studnie znajdują się w strefie ochrony bezpośredniej, zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych. Strefa ochrony bezpośredniej oznakowana tablicą informacyjną. Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. Wodociąg zaopatruje ludność w wodę w miejscowości Coch. Liczba ludności zaopatrywanej: 138 osób, dobową produkcja za 2021r., 30,8 m³/dobę, długość sieci wodociągowej 4,7 km.

Uzdatnianie wody prowadzone w 2 etapach: napowietrzanie i filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona jest podchlorynem sodu w miarę potrzeb. Stacja Uzdatniania Wody Coch posiada urządzenia uzdatniające: 1 aerator, 1 odżelaziacz oraz 1 sprężarkę. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Obsługa Stacji Uzdatniania: Kontrola procesów uzdatniania prowadzona przez 2 pracowników (konserwatorów) polegająca na płukaniu złożeń filtrów, stabilizacji złożeń po płukaniu, kontroli ciśnienia wody, ciśnienia powietrza, dokonywaniu odczytów dobowych, kontroli szczelności sieci, utrzymania porządku na terenie SUW. Prowadzona jest kontrola urządzeń uzdatniających przez Urząd Dozoru Technicznego w zależności od zaleceń. Prowadzone są okresowe pomiary wydajności poziomego zwierciadła wody w studniach. Kontrola poziomego zwierciadła wody w studniach 2 x w roku przez pracownika.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021r., poz. 276).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

.....
(nr mandatu karnego)

.....
(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Rafal Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

INSPEKTOR

K. Turek
mgr inż. Karolina Turek

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile
dkh
mgr inż. Magdalena Klimas

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile
Hanna Irbańska
mgr inż. Hanna Irbańska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.05.2022r.

GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

R. Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/hr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

