

**POWIATOWA STACJA  
SANTARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE**  
Aleja Wojska Polskiego 43  
64-920 PIŁA  
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80  
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.818.2022**

Szydłowo, 10.10.2022r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Hannę Urbańską – Sekcja Higieny Komunalnej, up. Nr 22/2022

Magdalenę Klimas – Sekcja Higieny Komunalnej, up. Nr 24/2022

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 753 z późn. zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Szydłowo

Jaraczewo 2

64 – 930 Szydłowo, tel. 67 211-55-17, fax 67 216 –12- 36

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

**2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

Wodociąg publiczny Kotuń

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

**3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Gmina Szydłowo

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

Jaraczewo 2, 64 – 930 Szydłowo

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

**4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509**

**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

**6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* nie dotyczy**

Rafał Dreze – Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

## 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Karolina Turek –Inspektor ds. wodociągów  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.10.2022r. godz. 12:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162 z późn.zm.)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.10.2022r. godz. 13:45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych wodociągu publicznego Kotuń.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli  
Termometr P/S/K/15-01/ON.HK, palnik gazowy SP/S/K/10-04/ON.HK, kolorymetr P/S/K/04-02/ON.HK termotorby, butelki do poboru próbek wody  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
ON-HK.903.1.502.[865 ]2022
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli  
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane dnia 06.06.2014r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.35.2014.IX na okres do dnia 05.06.2024r.  
Książeczki zdrowia pracowników.  
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych w Kotuniu.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01-01-10

**III. WYNIKI KONTROLI**

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu - wodociągu publicznego Kotuń. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli urzędowej w dniu 20.06.2022r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (orzeczenie jakości wody ON.HK.903.293.2022 z dnia 28.06.2022r.). Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Kotuń – przydatność, nr ON.HK.903.1.11.2022 z dnia 04.01.2022r. Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Pozwolenie wodnoprawne

na szczególne korzystanie z wód wydane dnia 06.06.2014r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.35.2014.IX na okres do dnia 05.06.2024r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie wody: studnia S-4 (studnia podstawowa) o głębokości 51,4 m i studnia S-3 (studnia awaryjna) o głębokości 30 m, zlokalizowane na działce o nr 8/15 obręb 0077 Kotuń. Studnie wykonane z kręgów żelbetonowych o średnicy  $\varnothing$  1500 mm i głębokości całkowitej  $h=1,80m$ . Studnie w dobrym stanie technicznym, znajdują się w strefie ochrony bezpośredniej, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi. Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. Wodociąg zaopatruje 3 miejscowości Kotuń, Cyk, „Prefabet” Dolaszewo. Liczba ludności zaopatrywanej 1048 osób, dobową produkcją za 2021r. 104,9  $m^3$ /dobę, długość sieci wodociągowej 9,14 km.

Uzdatnianie wody prowadzone w dwóch etapach: napowietrzanie i filtracja. Stacja uzdatniania wody Kotuń – 2 zbiorniki hydroforowe o pojemności 10  $m^3$ , 4 aeratory, 4 odżelaziacze o średnicy 1400 mm ze złożem mineralnym, 2 sprężarki typu WAN-D, 1 zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 1  $m^3$ , 2 chloratory typu C-52, 2 elektryczne pochłaniacze wilgoci. Pomieszczenia utrzymane czysto. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość wody. Obsługa Stacji Uzdatniania: prowadzona jest kontrola procesów uzdatniania przez 4 pracowników. Płukanie filtrów 1 raz w miesiącu lub w miarę potrzeb.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021r., poz. 276).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Zaleca się ~~pr~~ prowadzenie kontrolnych badań poziomu zawartości chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci.

#### IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDŁÓWO  
Jaraczewo 2  
64-930 Szydłowo  
NIP 764 24 61 769

REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
KIEROWNIK  
*R. Pięzo*  
mgr inż. Rafał Dzięgie

INSPEKTOR  
*K. Turek*  
mgr inż. Karolina Turek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

starszy asystent  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Pile

*M. Klinas*  
mgr inż. Magdalena Klinas

starszy asystent  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Pile

*Hanna Urbańska*  
mgr inż. Hanna Urbańska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10.10.2022r.

KIEROWNIK  
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
*R. Pięzo*  
mgr inż. Rafał Pięzo

INSPEKTOR  
*K. Turek*  
mgr inż. Karolina Turek

GMINA SZYDŁÓWO  
Jaraczewo 2  
64-930 Szydłowo  
NIP 764 24 61 769

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić