

p. J. Mazur p. R. Drexe
19. 10. 2022
CNPW

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PILA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

SEKRETARIAT
Wystąpiło dnia 19.10.2022
Nr 19472
Podpis W

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.822.2022

Szydłowo, 19.10.2022r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Magdalena Klimas – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 24/2022

Hanna Urbańska – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 22/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo, tel. 67 216-12-35, fax 67 216-12-36

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Tarnowo
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Rafał Drexe – Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Karolina Turek – Inspektor ds. stacji uzdatniania wody
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 19.10.2022r. godz. 12:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162 z późn. zm)
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 19.10.2022r. godz. 14:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Tarnowo.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr P/S/K/15-01/ON-HK, palnik gazowy SP/S/K/10-04/ON.HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
ON-HK.903.1.520[886].2022
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Dokonano pomiaru temperatury oraz pomiaru chloru w pobieranych próbek wody.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Książeczki zdrowia pracowników.
Dokumentacja techniczna sporządzona przez Terenowy Zespół Usług Projektowych w Wałczu – wydanie z dnia 20.02.1987r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/10.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu – wodociąg publiczny Tarnowo. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.09.2022r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (ocena jakości wody ON-HK.903.1.435.2022 z dnia 17.10.2022r.). Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnowo – przydatność, nr ON-HK.903.1.570.2021 z dnia 04.01.2022r. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód nie zostało wydane ze względu na średniodobowy pobór wody poniżej 5m³/d. Odwiert studni według dokumentacji hydrogeologicznej miał miejsce w latach 1979/1980r. Dla ujęcia został wyznaczony obszar zasobowy działka nr 97/24 obręb 0064 Tarnowo, gmina Szydłowo.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Wodociąg publiczny Tarnowo bazuje na 1 studni S-1 wierconej o głębokości 58,6m, ujmującej wody podziemne z formacji czwartorzędowej. Zaopatruje ludność w wodę w miejscowości Tarnowo. Liczba ludności zaopatrywanej 15 osób, dobową produkcją za 2021r. 1,5 m³/dobę, długość sieci wodociągowej wykonanej z materiału PCV 0,2 km. Ujęcie wody utrzymane czysto, teren wokół uporządkowany. Wyznaczona strefa ochrony bezpośredniej, która jest oznakowana tablicą informacyjną i zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. W chwili kontroli obudowy studni szczelne, wyniesione nad powierzchnię gruntu. Studnia zabezpieczona włazem zamykanym na kłódkę, znajdująca się w strefie ochrony bezpośredniej. Uzdatnianie wody prowadzone w 2 etapach: napowietrzanie i filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona w miarę potrzeb. Stacja uzdatniania wody Tarnowo wyposażona jest w: 2 aeratory ciśnieniowe, 2 filtry odżelazniające, 2 zbiorniki hydroforowe, 1 sprężarkę. Pomieszczenie SUW Tarnowo utrzymane czysto. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Obsługa Stacji Uzdatniania Wody: prowadzona jest kontrola procesów uzdatniania przez 2 pracowników (konserwatorzy), którzy zajmujący się kontrolą ciśnienia wody, ciśnienia powietrza, wykonują odczyty dobowe oraz kontrole szczelności sieci wodociągowej. Płukanie filtrów – 2 raz w miesiącu.

Gmina Szydłowo jest w trakcie opracowania projektów:

1. Modernizacji SUW w Starej Łubiance.
2. Projekt sieci wodociągowej łączącej miejscowości Stara Łubianka – Tarnowo.

Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych przewidziana na rok 2023.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021r., poz. 279)

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDŁÓWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Rafal Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

INSPEKTOR
K. Turck
mgr inż. Karolina Turck

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile
Magdalena Klimas
mgr inż. Magdalena Klimas

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.10.2022r.

GMINA SZYDŁÓWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Rafal Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić