

Jaraczewo, dnia 15 grudnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Szydłowo na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo – ETAP II (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00480000/01 z dnia 06.12.2022 r.)

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. *Zwracamy się z prośbą o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5%?*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża woli zmiany zapisów SWZ w tym zakresie.

2. *Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów robót w wersji edytowalnej (rozszerzenie pliku ath), co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowania wyceny.*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający udostępnia przedmiary w wersji ath.

3. *Proszę celem zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert i dopuszczenia większej liczby Wykonawców wnosimy o złagodzenie wymagań dotyczących zdolności technicznej oraz zawodowej i ich zmianę na:*

„1. W odniesieniu do zdolności technicznej zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali, co najmniej:

a) jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania budową (będzie pełniła funkcję kierownika budowy), posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenia zawodowego, liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym w kierowaniu zakończoną budową lub przebudową lub remontem stacji uzdatniania wody nie mniejszej niż 86 m³/h,

b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

2. W odniesieniu do zdolności zawodowej zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej:

a) dwie stacje uzdatniania wody w technologii filtracji ciśnieniowej oraz wykonaniu orurowania ze stali kwasoodpornej, o wydajności technologii uzdatniania nie mniejszej niż $Q_{maxh} = 86,0 \text{ m}^3/\text{h}$,

b) jedną kompletną technologię oczyszczania wód popłucznych o minimalnej wydajności $Q_{maxh} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ każda, w oparciu o moduł separatora lamella, z ponownym wykorzystaniem wody oczyszczonej w podstawowym procesie uzdatniania,

c) dwa zestawy pompowe drugiego stopnia zasilające gminną sieć wodociągową przesyłową, o wydajności minimum $129 \text{ m}^3/\text{h}$ ”.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża woli zmiany zapisów SWZ w tym zakresie.

4. Prosimy o potwierdzenie iż właściwymi filrami dla zaprojektowanej technologii są filtry o średnicy DN1800 z płaszczem 1800 podane w części obliczeniowej projektu technologii. Przedmiary podają natomiast filtry DN1600 z płaszczem 1600, które generowałyby dużo większe prędkości filtracji niż podane w części obliczeniowej.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Do wyceny należy przyjąć filtry o średnicy DN1800 z płaszczem 1800.

Wójt Gminy Szydłowo

/-/ Tobiasz Wiesiołek