

Jaraczewo, dnia 27 grudnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Szydłowo na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo – ETAP II (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00480000/01 z dnia 06.12.2022 r.)

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. *W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ pkt XV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w realizacji m.in.:*

„c) dwa zestawy pompowe drugiego stopnia zasilające gminną sieć wodociągową przesyłową, o wydajności minimum 129 m³/h wraz ze sterowaniem wyposażonym w funkcje zaawansowanego oszczędzania energii elektrycznej i redukcji strat wody tj. posiadającym minimum 3 podstawowe funkcje:

- *automatycznej lokalnej korekty ciśnień w minimum 16 punktach w trybie bieżącej pracy urządzenia,*
- *automatycznej zdalnej korekty ciśnień przez komunikację ze zdalnymi punktami pomiaru ciśnienia na sieci,*
- *sterowanie pompą nocną posiadającą mniejszą wydajność niż pozostałe pompy urządzenia.*

Prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz potwierdzenie, iż przedmiot Zamówienia obejmuje powyższy zakres prac?

A nie jak to wskazano w SWZ pkt IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„przeniesienie i podłączenie zestawu pompowego II stopnia z zestawem pompy płucznej i sterowaniem (zamontowanym w etapie I) z dotychczasowego budynku SUW do nowego budynku SUW;”

W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o wykreślenie powyższego wymogu oraz modyfikację treści SWZ.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

**Zakres prac obejmuje przeniesienie i podłączenie zestawu pompowego II stopnia z zestawem pompy płucznej i sterowaniem (zamontowanym w etapie I) z dotychczasowego budynku SUW do nowego budynku SUW.
Zamawiający nie wyraża woli zmiany zapisów SWZ w tym zakresie.**

Wójt Gminy Szydłowo

/-/ Tobiasz Wiesiołek