

Jaraczewo, dnia 27 grudnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Szydłowo na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej w Jaraczewie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00499516/01 z dnia 2022-12-15)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia:

- 1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu i załączonej dokumentacji proszę o informację czy nowo budowana pompownia ma być wyposażona w system monitoringu? W dokumentacji widnieje zapis, że monitoring jako opcja dodatkowa. Jeśli pompownia ma być wyposażona w monitoring prosimy o specyfikacje systemu.*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pompownia wód deszczowych ma być wyposażona w system monitoringu.

Monitorowanie parametrów pracy pompowni i przekaz danych do centralnej dyspozytorni zaprojektowano poprzez sieć GPRS – włączenie do systemu monitoringu Bumerang Smart.

- system monitoringu oraz przesyłanie sygnałów do/z wizualizacji

Stany alarmowe:

- Poz. Max
- Suchobieg
- Awaria pompy (osobno dla każdej pompy)
- Zanik zasilania (w tym brak fazy)
- Włamanie

Informacyjne:

- Poziom ścieków w zbiorniku
- Pobór prądu przez każdą pompę
- Liczniki godzin pracy i licznik załączeń dla każdej pompy

Archiwizacja:

- Wykres poziomu ścieków
- Praca każdej pompy

Sterowanie:

- Praca AUTO / ODSTAW dla każdej pompy
- Ręczne załączanie START / STOP dla każdej pompy (działa w trybie AUTO)
- Możliwość spompowanie ścieków poniżej suchobiegu

Wójt Gminy Szydłowo

/-/ Tobiasz Wiesiołek