

Jaraczewo, dnia 10 stycznia 2023 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Szydłowo na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo – ETAP II (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00524380/01 z dnia 2022-12-30)

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. *W zakresie robót elektrycznych ma być wykonane:*
  - *przeniesienie i podłączenie zestawu pompowego II stopnia z zestawem pompy płucznej i sterowaniem (zamontowanym w Etapie 1) z dotychczasowego budynku SUW do nowego budynku SUW.*
  - *przepięcie 2 szt. sond hydrostatycznych wykonanych w Etapie 1 do nowej rozdzielni sterowniczej technologicznej nowego bud. SUW.*

*Natomiast dalej w pliku „STWIOR - branża technologiczna” Zamawiający odwołuje się do dodatkowej dokumentacji, której nie udostępnił:*

*2.1. Elektryka, sterowanie, AKPiA Elektrykę, sterowanie oraz AKPiA wykonać zgodnie z opisem i o parametrach jak w pkt. 5. dokumentacji p.n. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z nową technologią oraz infrastrukturą towarzyszącą”*

*2.2. Zasilanie i sterowanie pracą urządzeń technologicznych Zasilanie i sterowanie pracą urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z opisem i o parametrach jak w pkt. 5.5 dokumentacji p.n. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z nową technologią oraz infrastrukturą towarzyszącą”*

*2.3. Monitoring i wizualizacja SUW Monitoring i wizualizację pracy urządzeń technologicznych SUW należy wykonać zgodnie z opisem i o parametrach jak w pkt. 5.6. dokumentacji p.n. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z nową technologią oraz infrastrukturą towarzyszącą”*

*Czy Zamawiający może uszczegółowić zakres prac, do których odwołuje się punktami 2.1, 2.2 i 2.3, ponieważ z oferty nie wynika wprost, czy mamy tylko przenieść istniejącą infrastrukturę sterowniczą, przebudować ją, czy też część należy zrobić od nowa.*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

**Istniejąca infrastruktura sterownicza do przeniesienia z wykonaniem koniecznych modyfikacji w celu skomunikowania z pozostałą częścią sterowania, wizualizacji i monitoringu. Rozwiązanie proponuje wykonawca po konsultacji ze służbami technicznymi zamawiającego.**

**Wójt Gminy Szydłowo**

**/-/ **Tobiasz Wiesiołek****