

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE**
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PILA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.371.2023

Szydłowo, 07.08.2023r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Magdalenę Klimas – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 24/2022

Hanna Urbańska – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 22/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz.775 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo, tel. 67 216-12-35, fax 67 216-12-36

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Jaraczewo
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-24-61-769/000545509

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Rafał Dreze – Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Wojciech Szalwach – Starszy Inspektor
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 07.08.2023r. godz. 10:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 221 z późn. zm)
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 07.08.2023r. godz. 11:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego Jaraczewo
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Termometr P/S/K/15-02/ON.HK, kolorymetr P/S/K/04-02/ON-HK, palnik gazowy SP/S/K/10-04/ON-HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
ON-HK.903.1.379[638-639].2023
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Dokonano pomiaru temperatury oraz pomiaru chloru w pobieranych próbek wody.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Książeczki zdrowia pracowników.
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydane dnia 10.06.2021r. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr BD.ZUZ.2.4210.510.2020.DS w zakresie poboru wód podziemnych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/10 oraz ZF/PT/HK/01/01/11.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu – wodociąg publiczny Jaraczewo. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.06.2023r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (ocena jakości wody ON-HK.903.1.300.2023 z dnia 21.06.2023r.). Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Jaraczewo – przydatność, nr ON-HK.903.1.24.2023 z dnia 25.01.2023r. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydane dnia 10.06.2021r. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr BD.ZUZ.2.4210.510.2020.DS w zakresie poboru wód podziemnych. Pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód aktualne do dnia 24.06.2031r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Wodociąg publiczny Jaraczewo bazuje na 2 studniach pracujących przemiennie: studnia nr S-1 o głębokości 133m i studni nr S-2 o głębokości 132m, zlokalizowane na działce nr 4/2 obręb 0073 Jaraczewo ujmujące wody podziemne z formacji czwartorzędowej. Zaopatruje ludność w wodę w miejscowościach: Kolonia Leżenica, Furman, Pokrzywnica, Gądek, Nowy Dwór, Kłoda. Liczba ludności zaopatrywanej 926 osób, dobową produkcją za 2022r. 156,0 m³/dobę, długość sieci wodociągowej 30,38 km. Ujęcia utrzymane czysto, teren wokół uporządkowany. Wyznaczona strefa ochrony bezpośredniej, która jest oznakowana tablicą informacyjną i zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. W chwili kontroli obudowy studni szczelne, wyniesione nad powierzchnię gruntu. Studnie zabezpieczone włazem zamykanym na kłódkę, znajdujące się w strefie ochrony bezpośredniej.

Uzdatnianie wody prowadzone w 2 etapach: napowietrzanie i filtracja. Dezynfekcja wody wprowadzona na stałe do technologii uzdatniania wody – dozownik automatyczny, stosowany środek - podchlorynem sodu. Stacja uzdatniania wody Jaraczewo – 1 aerator ciśnieniowy z pierścieniami Raschiga i wymuszonym przepływem powietrza, 2 bloki filtracyjne FIC/104/5805 o średnicy 1.400mm, blok dmuchaw DIC-74H, sprężarka o pojemności 0,12 m³, zestaw hydroforowy ZH-ICL/M o wydajności 30,0 m³/h, 2 zbiorniki retencyjne po pojemności 75,0 m³, chlorator DE, 2 elektryczne pochłaniacze wilgoci. Pomieszczenia utrzymane czysto. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Obsługa Stacji Uzdatniania Wody: prowadzona jest kontrola procesów uzdatniania przez 2 pracowników, którzy zajmują się kontrolą ciśnienia wody, ciśnienia powietrza, odczytami dobowymi, kontrolą szczelności sieci. Płukanie filtrów – 2 raz w miesiącu, natomiast badanie zwierciadła wody prowadzone jest 2 razy w roku.

Pomieszczenia utrzymane czysto. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Wyznaczona strefa ochrony bezpośredniej, która jest oznakowana i zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r.,poz.2294) w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023r., poz. 700)

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy.

- a).....
b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożone**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
R. Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

STARSZY INSPEKTOR
Wojciech Szalwach
mgr inż. Wojciech Szalwach

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**2 upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile**

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile
M. Klimas
mgr inż. Magdalena Klimas

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile
Hanna Urbańska
mgr inż. Hanna Urbańska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10.08.2023r.

GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
R. Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10 oraz ZF/PT/HK/01/01/11.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016r., str. 1 z późn. zm.)

