

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE**
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 PILA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.531.2023

Szydłowo, 13.11.2023r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Hannę Urbańską – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 22/2022

Joannę Polak – Sekcja Higieny Komunalnej, Up. Nr 23/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2
64 – 930 Szydłowo,
tel. 67 211-55-17, fax 67 216 –12- 36 wodkan@szydlowo.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2
64 – 930 Szydłowo,
tel. 67 211-55-17, fax 67 216 –12- 36 wodkan@szydlowo.pl

Wodociąg publiczny Zawada
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Szydłowo
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Jaraczewo 2, 64 – 930 Szydłowo
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7642461769/000545509/84.11Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* -

Pan Rafał Dreze – Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Przemysław Wałczacki – Konserwator

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 13.11.2023r. pobór próbek wody godz. 11:40, sporządzenie protokołu 12:00.

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 221 z późn. zm.)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 13.11.2023r. pobór próbek wody godz. 11:50, sporządzenie protokołu 13:00.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

- kontrola sanitarna urządzeń wodociągowych,
- ocena stanu sanitarnego oraz otoczenia budynku stacji uzdatniania wody Zawada,
- pobór próbek wody z wodociągu publicznego Zawada.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Termometr P/S/K/15-01/ON-HK, palnik gazowy SP/S/K/03-04/ON-HK, termotorby, butelki do poboru próbek wody.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*

ON-HK.903.1.5590[957].2023

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Dokonano pomiaru temperatury pobieranych próbek wody oraz pomiar stężenia chloru wolnego.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Książeczki zdrowia pracowników.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane dnia 18.03.2021r. dyrektora Zlewni Wód Polskich w Pile – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr BD.ZUZ.2.4210.3.2021.DS na okres do dnia 01.04.2031r.

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych w Zawadzie.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/10 oraz ZF/PT/HK/01/01/11.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Urząd Gminy Szydłowo jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy, Uchwała XXX/X/23/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Szydłowo. Aktualnie

nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu – wodociąg publiczny Zawada. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 05.09.2023r. wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi (orzeczenie ON-HK.903.1.429.2023 z dnia 18.09.2023r.). Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Okresowa (roczna) ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Zawada – przydatność, nr ON-HK.903.1.32.2023 z dnia 25.01.2023r. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane dnia 18.03.2021r. dyrektora Zlewni Wód Polskich w Pile – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr BD.ZUZ.2.4210.3.2021.DS na okres do dnia 01.04.2031r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Ujęcie wody oparte na 2 studniach: studnia nr S-1 o głębokości 103,5 m i studnia nr S-2 o głębokości 110,0 m, zlokalizowane na działce o nr 46/5 Zawada – pracujące w systemie przemiennym. Studnia nr S-1 wykonana z kręgów betonowych o średnicy \varnothing 1600 mm oraz głębokości całkowitej $h=1,90m$. Studnia nr S-2 wykonana z kręgów betonowych o średnicy \varnothing 1200 mm i głębokości całkowitej $h=2,50m$. Studnie w dobrym stanie technicznym, znajdują się w strefie ochrony bezpośredniej, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi.

Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. Wodociąg zaopatruje 1 miejscowość Zawada. Liczba ludności zaopatrywanej 297 osób, dobową produkcją za 2022r. 32,7 m³/dobę, długość sieci wodociągowej 1,8 km.

Uzdatnianie wody prowadzone w dwóch etapach: napowietrzanie i filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona na stałe podchlorynem sodu (chlorator mechaniczny). W trakcie kontroli na terenie SUW Zawada nie stwierdzono zapasu dezynfektanta, podchlorynu sodu. Pozyskanie podchlorynu sodu w przypadku nagłej awarii – „Ma – Chem” Chemia Przemysłowa Marek Ciesielski, ul. Skrajna 16/4-4a, 53-031 Wrocław, oddział Chwiram 63, 78-600 Chwiram, gmina Wałcz, powiat zachodnio-pomorski.

Stacja uzdatniania wody Zawada – 1 hydrofor o pojemności 3m³, 1 aerator, 2 odżelaziacze o średnicy 1000mm, 1 sprężarka. Pomieszczenia utrzymane czysto. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość wody. SUW Zawada nie posiada urządzeń do gromadzenia wody uzdatnionej.

Obsługa Stacji Uzdatniania: kontrola procesów uzdatniania prowadzona przez 1 pracownika, który zajmuje się płukaniem złożeń filtrów (1 x w tygodniu – 24.10.2023r.) stabilizacją złożeń po płukaniu, kontrolą ciśnienia wody, ciśnieniem powietrza, dokonywaniem odczytów dobowych, kontrolą szczelności sieci oraz utrzymaniem porządku na terenie SUW. Płukanie filtrów odbywa się sprężonym powietrzem i wodą. Wody popłuczne odprowadzane są do osadnika a następnie po odstaniu odprowadzane są do odbiornika. Dezynfekcja wody prowadzona jest w miarę potrzeb podchlorynem. Prowadzone są okresowe pomiary wydajności poziomu zwierciadła wody w studniach. Kontrola poziomu zwierciadła wody w studniach 1 x na dwa miesiące. Prowadzona jest kontrola urządzeń uzdatniających przez Urząd Dozoru Technicznego raz w roku.

Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody w dobrym stanie sanitarno – porządkowym i technicznym. Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. teren wokół stacji uzdatniania wody Zawada utrzymany czysto.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023r., poz. 700).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
NIP 764 24 61 763

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Rafal Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

Wetorecki

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile**

starszy asystent

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Joanna Polak
mgr inż. Joanna Polak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Joanna Polak

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.11.2023r.

GMINA SZYDŁOWO
Jęczmierz 2
64-930 Szydłowo
NIP 704 24 61 769

KIEROWNIK
REFERATU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
R. Dreze
mgr inż. Rafał Dreze

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** załączniki: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10 oraz ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PT/HK/01/01/11.

(nazwa/mi)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy

- Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
- Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
- Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej** mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
- Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
- Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO)
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO)

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO),
- sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie wg art. 21 RODO)

Nie posiada Pani/Pan prawa do:

- usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b,c,d, RODO
- przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO;

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.